TERVISEAMET

EAK
EN ISO/IEC 17025
L042

Katseprotokoll NH2025/V159832M
Rahvatervise labor
Basseinivee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: Tallinna Lasteaed Karikakar Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Õismäe tee 22, 13511

Veeallika valdaja: Tallinna Lasteaed Karikakar

Proovivõtu koht: Tallinna Lasteaed Karikakar. Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Õismäe tee 22

Proovivõtja: Merle Kiiver

Veeallika liik: bassein Markeering:

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proov

Proov võetud:	21.05.2025	kell:	08:45	Analüüs alustatud:	21.05.2025	kell:	10:58
Proov toodud laborisse:	21.05.2025	kell:	10:12	Analüüs lõpetatud:	23.05.2025		
Proovi koodnumber:				Protokoll vormistatud:	**23.05.2025**		

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	20	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 37°C	PMÜ/1 ml	<3	100	EVS-EN ISO 6222
Pseudomonas aeruginosa	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 16266
Stafülokokid	PMÜ/100 ml	0	10	KJ 9.4 M10 (EVS EN-ISO 6888-1)
Enterokokid	PMÜ/100 ml	0	10	EVS-EN ISO 7899-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Vabariigi Valitsuse määrus nr. 80, 15.03.2007 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele.“

Märkus: tulemus < 3 väljendab pesade arvu 1-2 (EVS-EN ISO 8199).

Proovivõtja poolt määratud parameeter: basseinivee temperatuur 32 °C

bioanalüütik S.Rudõka

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna

Terviseamet
Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614
Reg. nr.: 70008799
10325590
tel: 7 943 600
labor@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee