

PÄÄSTEAMET
PÕHJA PÄÄSTEKESKUS

Haldusmenetluse paikvaatluse
protokoll nr 7.2-6-2021-3096

Alustamise kuupäev ja kellaaeg: 15.12.2021 10:00

Lõpetamise kuupäev ja kellaaeg: 15.12.2021 11:15

Päästeameti Põhja päästkeskuse juhtivinspektor Tatjana Filipjeva

tutvustanud menetlusosalisele HMS §-dest 13; 36; 37; 38 lõikest 3 ja §-st 40 ning RVastS § 5 lõikest 1 tulenevaid menetlusosalise õigusi ning kohustusi, teostas TuOS § 39 ning HMS § 18 nõudeid järgides paikvaatluse Tallinna Läänemere Lasteaed ehitises ja territooriumil:

Vaatluse teostamise koht	Aadress
Tallinna Läänemere lasteaed	Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Läänemere tee 56

mille juures viibisid järgmised menetlusosalised:

Nimi	Ametikoht	Esindusõigus	Elektroonilise asjaajamise nõusolek	E-posti aadress
Mae Säinas	direktor	äriregister	Jah	laanemere@laanemere.edu.ee

eesmärgiga fikseerida vaadeldava ehitise ja/või territooriumi ohutusalane olukord.

Kehtivad ettekirjutused: Jah

Paikvaatlusega tuvastati järgmised asjaolud:

<p>Tallinna Läänemere Lasteaed (Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Läänemere tee 56):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Operatiivkaart on esitamata; kinnitatud operatiivkaart tuleb paigutada päästemeeskonna sisenemisteele (siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 52 lg 4, lg 5 p 1, lg 6 ja lisa 9)2. Tulekahju signalisatsiooni eest vastutav isik on määramata (kõrvaldatud kohapeal)3. Evakuatsioonivalgustus osaliselt ei põle (tuleohutuse seadus § 31)4. Tuletõkkeseksioonid ei ole terviklikud; elektrikilbiruumis läbiviigud on tihendamata (siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 11 lg 2)5. Evakuatsioonisulused ei vasta nõuetele; väljumisteel asuvad ukSED ei ole varustatud evakuatsioonisulustega: rühmade ukSED (siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 49 lg 1)6. Põlevmaterjali ladustamine hoones ei ole nõuetekohane; evakuatsioonitrepikodades hoitakse põlevmaterjalid: karp trepi all, kaunistused seintel, lilled (siseministri 2.10.2010 määruse nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ § 2 lg 1)

15.11.2019 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/2645 punkt 11 on täitmata (Tagada köögis ventilatsioonisüsteemi automaatne väljalülitumine ATS keskseadme poolt tulekahjualarmi rakendumisel). Täitmise tähtaeg 01.10.2021. Paikvaatlusel selgitati, et vastavad tööd on tellitud. Ettekirjutuse nr 7.2-6.2/2645 punkt 2 (Koridoride seintelt eemaldada põlevatest materjalidest valmistatud suured seinastendid) loetakse täidetuks.

Järelevalve teostamiseks nõutud või vastuvõetud dokumendid:

Dokumentidega tutvutud kohapeal. ATS hooldusakt edastatud e-postiga.

Menetlusosaliste taotlused ja ütlused (sh vastuväited):

Kõrvaldada puudused või esitada puudusute kõrvaldamise tähtaeg hiljemalt 29.12.2021

Menetlustoimingu juures viibijate nimed:

Silvia Ohlo (direktori asetäitja majanduse alal)

(allkirjastatud digitaalselt)

Tatjana Filipjeva

Menetlusosaliste õigused: kasutada esindajat (HMS § 13); saada teavet õiguste ja kohustuste, menetluse eeldatava kestuse, kiirendamise võimaluste, vajalike taotluste, tõendite, muude dokumentide ja vajalike menetlustoimingute kohta (HMS § 36); tutvuda dokumentidega (HMS § 37); esitada oma arvamus ja vastuväited (HMS § 40); nõuda haldusakti andmata jätmist või päästeasutuse toimingu sooritamata jätmist, kui haldusakt või toiming rikuks tema õigusi ja tooks tõenäoliselt endaga kaasa tagajärje, mida ei saaks kõrvaldada haldusakti või toimingu hilisemal vaidlustamisel (RVastS § 5 lg 1)

Menetlusosaliste kohustused: kohustus esitada ja teatavaks tegema talle teada olevad menetluses tähtsust omavad asjaolud ja tõendid (HMS § 38 lg 3).